U=10/0,4kV

Vispārējas dati

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI.

- Ēka, būve
- Projektētajs zemējuma konturs
- Projektētajs tranformatoru punkts
- Projektēta KL-10kV
- Projektēta KL-10kVcaurulē

Tehniskie dati

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Transformatoru apaksstacija 10/0,4kV	gab.	1
2	KL 10kV	m	165
3	KL 0,4kV	m	30

Izmantoto dokumentu saraksts

Nr.	Nosaukums	Šifrs
1	Zemsprieguma (0,4kV) un vidsprieguma (6,10,20kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.	LEK-049
2	Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.	LEK-048
3	JAUDA katalogs	
4	KEILA CABLES katalogs	
5	RAYCHEM katalogs	
6	ENSTO katalogs	

Rasējumu saraksts

Nr.	Nosaukums	Kods
1	Vispārējas dati	Lapa 1
2	Plāns ar elektriskiem tīkliem M 1:500	Lapa 2
3	Caurdure Nr.1, Nr.2 Mh 1:250 Mv 1:100	Lapa 3
4	Šķērsojumi ar inženierkomunikācijas	Lapa 4
5	Principiāla shēma	Lapa 5
6	TP-1 Zemējuma konturs	Lapa 6

					Pasutītājs: Sadzīves pakalpojumu kombināts, Daugavpils pašvaldības SIA	3/18
					Objekts: 10/0,4kV transformatoru apakšstācijas izbūve, Daugavpils, Višķu iela 21 s	
					ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA	Stad. / Lapa / Lapas: DP / 1 / 6
Izstrādīja		A. Ščerbiņins		2018		
					Vispārējas dati	Sertifikāts Nr. 3-01107