



**APZĪMĒJUMI**

- N1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
- Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
- L990 - gaisa daudzums (m³/h)
- DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
- TFF-100 - pieplūdes difuzors (marka-diametrs)
- SKR100 - regulējošs vārsts (marka-diametrs)
- SKM100 - regulējošs vārsts (marka-diametrs)
- SKP-01-315 - ugunsizturošs vārsts (marka-diametrs)

-  - trokšņa slāpētājs
-  - regulējošs vārsts
-  - ugunsizturošs vārsts
-  - motorizēts vārsts
-  - tīrīšanas lūka

**PIEZĪMES**

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
4. Ugunsizturīgi vārsti paredzēti ar kustošiem drošinātājiem (temperatūra 72 °C) ugunsizturības klase EI 60.